

20 MAG 2017



Comune
di Verona
Segreteria Generale
Affari di Giunta

Repertorio N°: 1091/2017

Oggetto: SOVRAPASSO VIALE DEL PIAVE - NECESSITA' DI AFFIDAMENTO URGENTE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI APPROFONDITE E VALUTAZIONE FORMALE DELLA SICUREZZA DEL SOVRAPPASSO PER PRESUNTA RIDUZIONE DI CAPACITA' DELLE STRUTTURE PORTANTI.

STRADE GIARDINI ARREDO URBANO

E p.c.: AREA LAVORI PUBBLICI
ASSESSORE PISA SIG. LUIGI
AREA RISORSE ECONOMICHE

SEDE

Si comunica che la Giunta Comunale, nella seduta dell'11 maggio 2017, vista la relazione che si trasmette in copia, ha espresso parere favorevole sull'affidamento, mediante utilizzo di fondi di riserva disponibili, di un incarico per procedere alle indagini di cui in oggetto, previa comparazione di almeno tre offerte.

Si invita a provvedere in conformità.

IL SINDACO

La presente copia è stata rilasciata a norma dell'art. 43, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 257 in carta libera su richiesta del consigliere **MICHELE BERTUCCO** per l'espletamento del suo mandato".

Verona, 24/05/2017

1997

1997

1997

RECHERCHES
1997



**Comune
di Verona**

Direzione Strade Giardini Arredo Urbano

FS/50

La presente copia è stata rilasciata a norma dell'art. 43 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in carta libera
Verona, 14/05/2017
MICHELE BERTUCCO
All'Amministrazione Comunale
AFFARI GIUNTA
11 MAG 2017
2 PMS VBS/W
+
QVBS70

SEDE

OGGETTO: Sovrappasso Viale del Piave – Necessità di affidamento urgente per l'esecuzione di indagini approfondite e valutazione formale della sicurezza del sovrappasso per presunta riduzione di capacità delle strutture portanti.

Si relaziona in merito alle recenti segnalazioni pervenute in merito allo stato di degrado del sovrappasso di Viale del Piave.

In particolare si fa riferimento alla segnalazione dello studio di Architettura L & M del 20/04/2017 in merito al distacco di porzioni superficiali di calcestruzzo e al rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco n. 1227/1 del 31/03/2017 relativo alla rimozione di frammenti di copri-ferro parzialmente distaccati.

La Direzione Strade si è immediatamente attivata eseguendo una ispezione visiva da parte di una squadra composta da tecnici interni e dell'Università di Trento con la quale è stato recentemente attivato un programma per la gestione dei ponti (riferimento D.G. 535 del 29/12/2016).

A seguito di tale ispezione, di cui si allega copia del verbale, è emerso che:

- sia urgente la rimozione immediata degli elementi cementizi instabili;
- sia necessaria un'indagine ispettiva più approfondita per verificare lo stato di degrado degli elementi strutturali non visibili (testate delle travi e pulvini);
- sia necessaria una valutazione formale della sicurezza strutturale del ponte per verificare una possibile riduzione di capacità portante dei pulvini e eventualmente delle travi precomprese;
- sia necessaria la progettazione di un intervento per arrestare lo stato di degrado del ponte che procede in maniera anomala;
- sia necessaria una sostituzione del parapetto/guardrail.

Al fine di poter garantire sufficienti livelli di sicurezza stradale per gli utenti senza dover procedere alla chiusura del sovrappasso, si chiede alla Giunta Comunale di voler esprimere il proprio benestare in merito alla necessità di affidare, mediante provvedimento dirigenziale, un incarico diretto urgente con soglia inferiore a 40.000,00 euro per indagini

R1303



**Comune
di Verona**

Direzione Strade Giardini Arredo Urbano

approfondite e valutazione formale della sicurezza strutturale del sovrappasso, in favore di società operativa collegata e sotto l'egida del dipartimento di ingegneria civile dell'Università di Trento, esperta nel campo del monitoraggio sismico e strutturale delle infrastrutture.

E' indispensabile far presente, come già asserito nella precedente nota al Sindaco P.G. 133415 del 28/04/2017, che l'Ufficio scrivente non è in possesso di risorse economiche per la copertura finanziaria dell'affidamento sopracitato. Vista l'urgenza dell'incarico, si chiede l'autorizzazione della Giunta a voler delegare alla Direzione Strade l'utilizzo immediato dei fondi di riserva disponibili.

Solo a seguito delle risultanze delle indagini approfondite di cui sopra sarà possibile programmare gli interventi necessari e stimare l'importo delle opere da eseguire sul sovrappasso per arrestarne il degrado strutturale.

Si coglie l'occasione per ribadire ancora una volta l'importanza di riprogrammare la voce "Manutenzione straordinaria ponti e sovrappassi" nel programma triennale dei Lavori Pubblici e in ciascun Programma Annuale dei Lavori anche per far fronte a eventuali situazioni di emergenza o pericolo immediato.

L'ASSESSORE
STRADE GIARDINI ARREDO URBANO

Luigi Pisa

IL DIRIGENTE
DIREZIONE STRADE GIARDINI ARREDO URBANO

Ing. Alessandro Bertolan

IL DIRETTORE AREA LAVORI PUBBLICI

Ing. Giorgio Zanoni

'La presente copia è stata rilasciata a norma dell'art. 43, 2° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in carta libera su richiesta del consigliere
MICHELE BERTUCCO.....
per l'espletamento del suo mandato".